

LEGENDA	
	AGAT CLEAN LED 3900/840LM MICRO-LINE SH E IP65 27W 5 LAT GWARANCJI
	AGAT CLEAN LED 3900/840LM MICRO-LINE SH E IP65 27W 5 LAT GWARANCJI ZASILACZ DIMDALI
	AGAT CLEAN LED CR90 5400/840 MICRO-LINE SH E IP65 61W 5 LAT GWARANCJI
	AGAT CLEAN LED CR90 3000/840 MICRO-LINE SH E IP65 102W 5 LAT GWARANCJI
	AGAT CLEAN LED CR90 3000/840 MICRO-LINE SH E IP65 102W 5 LAT GWARANCJI ZASILACZ DIMDALI
	AGAT CLEAN ISO LED CR90 3000/840 MICRO-FR/SR EED IP65 105W 5 LAT GWARANCJI ZASILACZ DIMDALI
	AGAT CLEAN LED 3900/840 SHM E IP65 27W IP65 27W 5 LAT GWARANCJI
	PANEL NADKÓŁKOWY BHU LINEMED PREMIUM WZ1LP80013001X0N1
	BERYL LED 0 SY 3300/840 E 21 IP20/44 29W 5 LAT GWARANCJI
	BERYL LED 0 SY 1600/840 E 21 IP20/44 14W 5 LAT GWARANCJI
	X-WALL K9 LED 1300LM PLX E IP44 840 11.0 W 5 LAT GWARANCJI
	METEOR LUX LED 5200/840 OPAL E 36W 5 LAT GWARANCJI
	METEOR LUX LED 8800/840 OPAL E 62W 5 LAT GWARANCJI
	NEPTUN LED V1 4400/840 PC OPAL E IP65 32W 5 LAT GWARANCJI
	NEPTUN LED V1 5200/840 PC OPAL E IP65 36W 5 LAT GWARANCJI
	RIM LED R/1 3800/840 PLX E IP44 43W 5 LAT GWARANCJI
	REGULATOR GRUPOWY OŚWIELENIA DALI
	OSWIELENIE W CZASIE BADANIA REZONANSEM
	PRO MORTI, KLATKA SCHODOWA, SLUZY, ARCHIVA, SANITARIATY
	KORYTARZE, BRUDOWNIKI
	KORYTARZE, POM. SOCIALNE, PORZĄDKOWE, TECHNICZNE, POMIESZCZENIE MOCZKÓW, POM. NARZĘDZI
	PRZYJAZD, MOCY I STERYLIZACJA, BIURO, SEMINARIOWA POK. LEKARZY/PIELĘGNIARSK, PUNK PIELĘGNIARSKI
	SALE OPERACYJNE, OIT, POK. WYBUDZEN

	PRZYJĘTE NAPIĘŻENIE OŚWIELENIA AWARYJNEGO
	AXN OPRAWA AWARYJNA 1*3W, 3h, IP65, NASTROPOWA CENTRAL TEST, PRACA NA CIEMNO, ROZSZYŁ SZEROKI
	AXP OPRAWA AWARYJNA 1*1W, 3h, IP20, DOSTRÓPOWA CENTRAL TEST, PRACA NA CIEMNO, ROZSZYŁ KORYTARZOWY
	AXP OPRAWA AWARYJNA 1*1W, 3h, IP20, DOSTRÓPOWA CENTRAL TEST, PRACA NA CIEMNO, ROZSZYŁ WASKI
	AXP OPRAWA AWARYJNA 1*1W, 3h, IP20, DOSTRÓPOWA CENTRAL TEST, PRACA NA CIEMNO, ROZSZYŁ SZEROKI
	LOWATO 2 OPRAWA AWARYJNA 1*3W, 3h, IP41, NASTROPOWA CENTRAL TEST, PRACA NA CIEMNO, ROZSZYŁ WASKI
	OUTDOOR OPRAWA AWARYJNA 3*1W, 3h, IP66, NAŚCIEJNA CENTRAL TEST, PRACA NA CIEMNO, ROZSZYŁ ASYMETRYCZNY
	EXIT OPRAWA AWARYJNA 1W, 3h, IP67, NAŚCIEJNA CENTRAL TEST, PRACA NA JASNO, POKTOGRAM JEDNOSTRONNY
	EXIT P OPRAWA AWARYJNA 1W, 3h, IP67, NASTROPOWA CENTRAL TEST, PRACA NA JASNO, POKTOGRAM DWUSTRONNY
	ŁĄCZNIK INSTALACYJNY JEDNOBIEGUNOWY IP20
	ŁĄCZNIK INSTALACYJNY JEDNOBIEGUNOWY IP44
	ŁĄCZNIK INSTALACYJNY ŚWIECZNIKOWY IP20
	ŁĄCZNIK INSTALACYJNY SCHODOWY IP20
	PRZYCIŚNIK IMPULSOWY "ŚWATEŁO" IP20



Jednostka projektowa:
CANEA
CANEA Inżynieria i Komputery - Artur Polakowski
tel. (+41) 344 7000, fax (+41) 344 77 80, e-mail: biuro@canea.com.pl

Investor:
SAMODZELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA
SPRAW WNETRZNYCH I ADMINISTRACJI W KIELCACH
ul. Wojska Polskiego 51, 25 - 376 Kielce

Intencja:
BUDOWA BUDYNKU SZPITALA (W TYM M.I.N.: BLOK OPERACYJNY I ODZIALY
SZPITALNE, ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU
POLIKLINIKI SAMODZELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
MIAWA WRAZ Z ŁĄCZNIEM ORAZ BUDOWA KONTENEROWEJ STACJI
TRANSFORMATOROWEJ O NAPIĘCIU ZNAMIONOWYM DO 110 kV, PŁYTY
FUNDAMENTOWEJ POD ZBIORNIK NA TLEN, GARAŻU DLA KARETEK
I M.I.N. 50 MIEJSC POSTOJOWYCH,
NA DZIAŁKACH NR 1013, 10119, 10112, 10130, 10141, 10142, 10145, 10170,
10173, 10176, obszar 9024
PRZY UL. WOJSKA POLSKIEGO W KIELCACH.

Nr zadania/obektu: Zadanie:
**B BUDOWA BUDYNKU SZPITALA WRAZ Z
ŁĄCZNIEM**

Faza:
I Adres obiektu: Kielce, ul. Wojska Polskiego 51
działki nr ew. 101/3, 101/10, 101/12, 101/30, 101/41,
101/42, 101/45, 101/70, 101/73, 101/75,
obrot 0024

Revizja: **B** Branża: **INSTALACJE ELEKTRYCZNE**

Nr projektu: 16-11-01
Data: 04 2019
Etap: **PROJEKT
WYKONAWCZY**

FUNKCJA	NAZWISKO	PODPIS
Projektował:	mgr inż. Tomasz Warczyński nr ug. SWK6724P00E13	
Opracował:		
Opracował:		
Opracował:		
Sprawił:	mgr inż. Irena Młynarczyk nr ug. 63/15476	

Tytuł:
**RZUT II PIĘTRA INSTALACJE
OŚWIELENIOWE**

Skala:
1:100
R/PW-B-ELE-03-Z